



ALLE HOHEN SIND PLANUNGSHÖHEN  
UND SIND IN DER ÖRTLICHKEIT  
ZU PRÜFEN!

- ZEICHENERKLÄRUNG:**
- Vorhandener Kanal mit Angabe von Nennweite und Füllrichtung
  - Geplanter Kanal mit Angabe von Länge, Gefälle, Material, Füllrichtung, und Nennweite
  - XXXX Schachtbezeichnung mit Angabe von vorh. Geländehöhen, gepl. Höhe Kanaldeckel und gepl. Kanalsohle
  - XXXX Hausanschluß mit Anschlußleitung, Bezeichnung, vorh. Geländehöhe und gepl. Anschlußhöhe
  - Straßeneinlauf mit Anschlußleitung und Bezeichnung

Regen mit einer größeren Intensität als der des Berechnungsregens können in diesem Kanalsystem Rückstau bis max. Oberkante Straße verursachen.  
Kellerentwässerungen sind daher nur über Hebeanlagen möglich (siehe DIN 1986).  
Drainageleitungen dürfen nicht an das Kanalsystem angeschlossen werden!

INGENIEURBÜRO  
**HERMANN SCHÄFER**  
GmbH & Co. KG  
Gartenstr. 2 · Tel. 06103/62039/30 · Fax 61504  
63303 DREIEICH-Spremlingen

LBBW Immobilien  
Kommunalentwicklung GmbH  
Fritz-Eisler-Str. 31  
70174 Stuttgart

Gemeinde Eppertshausen  
Der Gemeindevorstand  
Franz-Gruber-Platz 14  
64859 Eppertshausen

Kanalisation Eppertshausen  
Erschließung Neubaugebiet "Am Abteiwald"  
Ausführungsplanung  
Lageplan Kanalbau

Batt Nr. K11	Proj. 27054
LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH	
Maßstab	1:250
gezeichnet	03.07.2019
geprüft	03.07.2019
geprüft	